

מעבדת שרות השדה גילת

מחוז הדרום

תוצאות בדיקות מים ותמיסות עבודה - 39749

ב באלול תשעז
24/08/2017

בעבודה זו מדגם אחד בלבד
מוסר המדגמים עדי

לכבוד 13060

משה פאול

13060

עידן הנגב

08/08/17 תאריך קבלה: 053-5324257

טלפון
טל נייד



08/08/17 שעת קבלה: 11:00 050-5611055

08/08/17 תאריך דיגום: 10:40

23/08/17 שעת דיגום: 10:40

4058.39 תאריך מסירת תוצאות: 1:ףד

anat@bns.org.il; moshep@bns.org.il; itzikg@bns.org.il
2401/0001 הערה מ.ה. - 50 דגם עדי ויצמן

מדגם 1 חלקה כיכר הבועות גידול/זן/כנה:
X החומר הנבדק:

הבדיקה	יחידות	שיטה סטנדרטית	תוצאה	הערות
pH	הגבה	SM-4500H-B	7.75	
מוליכות חשמל	dS/m	SM-2510B	0.97	
כלוריד	מ"ג/ל'	SM-4500CI-B	140.000	
סידן	מ"ג/ל'	SM-3120B	69.780	
מגניון	מ"ג/ל'	SM-3120B	32.590	
180 TDS	מ"ג/ל'	SM-2540D	430.0	
קשיות	מג/ל' CaCO3	2340C - SM	310	
אלקליניות	מ"ג/ל CaCO3	SM-2320B	207.00	

בדיקות זרחן, סידן, מגניון, צורן, גופרית, בורון וסריקת מתכות הם ריכוזים כלליים (TOTAL)

טמפרטורה בהגעה 23.4 °C

השימוש בסמיל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המעבדה, כמפורט בתעודת ההסמכה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

הדיגום נעשה ע"י הלקוח או בא כוחו ובאחריותו.
תעודת הבדיקה מתייחסת רק לפריטים שנבדקו.

מנהל/ת המעבדה:

סוף הדוח

המלצות המדריך

המדריך:

כל ההמלצות הן בגדר עצה מקצועית בלבד. לקבלת הנחיות מפורטות, נא להתקשר למדריך שירות שדה. ההמלצות הניתנות בטופס זה, מתייחסות אך ורק לתוצאות הפרמטרים שנבדקו, כפי שמופיעים בטופס זה.